



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)  
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [оао-mchs@mail.ru](mailto:оао-mchs@mail.ru) телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623280 Свердловская область г. Ревда, пер. Больничный, 2 тел. 8(34397) 3-56-65

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-20-2022/0099пп / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад комбинированного вида №11", ИНН 6627013240, юридический адрес:  
623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Димитрова, 3

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по  
пожарному надзору Шуравина Андрея Геннадьевича № 66-20-2022/0099рс от «14»  
ноября 2022года

в период с «16» ноября 2022 г. по «29» ноября 2022 г.

Демидовой Ларисой Юрьевной – заместителем начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместителем главного  
государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского  
городского округа по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая МБДОУ "Детский сад №11" Кудаква Надежда Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Установка автоматической пожарной сигнализации и система речевого оповещения о пожаре, смонтирована более 10 лет назад, что подтверждается актом приемки установки в эксплуатацию от 29.12.2006 года. Срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ составляет 10 лет. В связи с чем, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Руководитель организации не представил информацию о возможности дальнейшей эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
2.	Не обеспечивается содержание ограждения на крыше здания детского сада в исправном состоянии (акт приема-сдачи работ ООО "ЭЛС" от 15.07.2021 года №66)	п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
4.	Не обеспечивается своевременное обслуживание внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (не проведена осенняя	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении	01.11.2023	

	проверка) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
5.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
6.	В объеме всего здания детского сада (объекта защиты с массовым пребыванием людей) не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023	
7.	На объекте защиты (в объеме всего здания детского сада) отсутствуют покрывала для изоляции очага возгорания, которые должны обеспечивать тушение пожаров классов А размерами не менее одного метра шириной и одного метра длиной, как следствие не обеспечена 1 раз в год проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	1. п. 412 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023	
8.	Звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении склада на пищеблоке (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 62,3 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 64,3 дБа, т.е разница на 2 дБа, что меньше чем 15 дБа	п.1 ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
9.	В спальном помещении (1 этаж, группа № 2) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБа выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБа. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 36,3 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 38,2 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 1,9 дБа)	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	

10.	В спальном помещении (1 этаж, группа № 5) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 36,2 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 46,2 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 10 дБа)	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2023	
11.	В спальном помещении (1 этаж, группа № 4) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 36,2 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 38,3 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 2,1 дБа)	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2023	
12.	В спальном помещении (1 этаж, группа № 1) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 36,2 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 40,2 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 4 дБа)	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2023	
13.	В спальном помещении (2 этаж, группа № 3) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБА. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 34,2 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 39,2 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 5 дБа)	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.11.2023	

		утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
14.	В спальном помещении (2 этаж, группа № 8) звуковой сигнал СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБа выше уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБа. (по факту уровень звука постоянного шума фактический или допустимый – 50,3 дБа, а уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ – 51,3 дБа, т.е разница от минимального значения 70дБа составляет 1 дБа	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2023	
15.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей включается вручную, а не автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	п.1 ст.46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4-6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
16.	Для помещения прачечной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон (отсутствует расчет)	п.1, ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 18,27, п.5.1.2 СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.11.2023	
17.	На дверях лаборантского помещения прачечной не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2023	
18.	Не определен порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, отсутствуют программы противопожарного инструктажа, журнал учета противопожарного инструктажа в соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023	

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующая Кудякова Н.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Маш*

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Демидова Лариса Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*Демидова Л.В.*

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372933

Владелец Кудаква Надежда Владимировна

Действителен с 22.07.2022 по 22.07.2023